МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-14739/20.11.12 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ ПОКАНА

ОТНОСНО: Ограничена процедура по ЗОП с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: АМ „Струма“, Лот 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483.52“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпилото запитване от лице, получило покана за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: В „Задание за изработване на технически проект”, част от тръжната документация, в точка 3.3.2.4. се изисква широчинния габарит по АМ да отговаря на габарит АМ А-29 включващ:

- средна разделителна ивица – 3,50м;
- водещи ивици – 4х0,75м;
- ленти за движение – 2х2х3,75м;
- ленти за спиране – 2х2,50м;
- външни тротоари /до парапета/ - 2х1,75м.

В чертеж № 01-03-004-0 „Типов напречен профил в права при виадукти над 50м” от идейния проект габарита е 27,50 и е без служебни тротоари включващ:

- Пътно платно – 2х11,50м;
- Водещи ивици – 2х0,5м;
- Бордюри ню джърси – 4х0,50м;
- Огледало – 1,50м;

Във връзка с горното във фаза „Технически проект” с какъв габарит следва да се проектират съоръженията с дължина до 50м и тези с дължина над 50м и с какви ограничителни системи?

ОТГОВОР: Съоръженията с дължина над 50 м да се проектират с габарит и ограничителни системи съгласно представения на чертеж № 01-03-004-0 „Типов напречен профил в права при виадукти над 50м” от идейния проект.

Съоръженията с дължина под 50 м да се проектират с габарит съгласно „Задание за изработване на технически проект” и с ограничителни системи, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа” 2010 год..

С УВАЖЕНИЕ:
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ,
Съгласно Заповед № РД-11-1076/05.10.2011 год.
на Председателя на УС на АПИ

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА • СОФИЯ

1606 София, бул."Македония" №3, тел.: 02/ 917 3246, 02/988 8601, факс: 02/ 986 6958