МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-592 28.01.2011 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчва с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала "МАРИЦА" /А-1/ Оризово-Капитан Андреево, участък: ЛОТ 1 "Оризово-Димитровград", от км 5+000 до км 36+400"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лица, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки даваме следното разяснение:

1. ВЪПРОС: Относно позиция 4202.1 „Пътна основа от трошен камък с подбрана зърнометрия /минералбетон/ - моля пояснете какво има предвид Възложителя под „минералбетон" и къде следва да бъде изпълнен той (на чертежите има пътна основа с подбрана зърнометрия, но никъде не е показан „минералбетон"!)?

ОТГОВОР: Съгласно направеното оразмеряване на настилката пласта, който трябва да се изпълни под асфалтовия пласт е трошен камък с подбрана зърнометрия 0-60 /минералбетон/ с дебелина 20см.

2. ВЪПРОС: Относно позиция 3502.1 .Минералбетон за банкети" - моля пояснете какво има предвид Възложителя под „минералбетон" и с какви характеристики (показатели} трябва да бъде той.?

ОТГОВОР: Съгласно ТС 2009г.

3. ВЪПРОС: Относно позиции 9630.14 и 9630.15: моля пояснете дали тук не става въпрос за бетонови (или стоманобетонови) тръби, тъй като никъде в чертежите не са показани стоманени тръби с такъв диаметър.

ОТГОВОР: Тръбите са стоманобетонови.

4. ВЪПРОС: Моля пояснете какво има предвид Възложителя под мерната единица на позиция 3670.5 „Затревяване ръчно в три етапа с 20кг /дк амониева силитра", а именно „бр.". Не става ли в тази позиция въпрос за „дка"?

ОТГОВОР: Става въпрос за 446дка /декари/.

5. ВЪПРОС: В сметка № 8 серии 8 000 „Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции" липсва арматура. Трябва ли да посочим количествата на арматура по нашата собствена преценка и съответно да пресметнем цената, имайки предвид посочените от Вас количествата на бетон?

ОТГОВОР: Количествата за арматурата са заложени в сметка №7 серии 7000 "Бетонови, кофражни и армировъчни работи".

Възложителят няма изискване за посочване на количества. Следва да имате предвид, че посочени количества в документацията са ориентировъчни и са предоставени единствено за улеснения на участника. Те по никакъв начин не обвързват Възложителя и не могат да служат като основание за последваща промяна на цената, в случай че индикативни количества се окажат по-големи. Изпълнителят ще бъде обвързан от крайната цена, която е предложил, независимо как е стигнал до нея.

С уважение:

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА
Директор на дирекция ОППЧП

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА • СОФИЯ